

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

La presente valutazione del rischio incendio si applica agli ambienti e alle attività del Comune di Giba, i cui rischi generali sono individuati e valutati nel DVR generale. Con la presente valutazione si attua quanto richiesto ai sensi dell'art.28 del Dlgs 81/08. La presente valutazione conferma il precedente documento DVR.

Valutazione del rischio incendio, eseguita in conformità dei criteri generali di cui all'all.1 del DM 10/03/1998

1. Identificazione delle aree a rischio incendio

Area/Edificio	Materiali/sostanze infiammabili	Potenziali inneschi	Persone esposte	Strumenti di intervento
Municipio	Carta/Archivi/Arredi	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione divieto di fumo • Corto circuiti • Surriscaldamenti di natura elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Impiegati • Pubblico presente 	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto antincendio con manichette posizionate in ogni piano • Estintori
Biblioteca	Carta/Libri/Arredi	<ul style="list-style-type: none"> • Corto circuiti • Surriscaldamenti di natura elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetta alla biblioteca • Pubblico presente 	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di prevenzione comportam. • Estintori
Locali servizi sociali	Carta/Arredi	<ul style="list-style-type: none"> • Corto circuiti • Violazioni del divieto di fumo • Surriscaldamenti di natura elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Impiegate addette • Utenza dell'infanzia • Utenza Terza età • Persone con problemi di devianza 	<ul style="list-style-type: none"> • Estintori

Scuola materna	<ul style="list-style-type: none"> • Archivi cartacei • Arredi aule e uffici, computers 	<ul style="list-style-type: none"> • Corto circuiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Personale insegnante • Alunni 	<ul style="list-style-type: none"> • Estintori
Scuola elementare	<ul style="list-style-type: none"> • Archivi cartacei • Arredi aule e uffici, computers 	<ul style="list-style-type: none"> • Corto circuiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Personale insegnante • Alunni 	<ul style="list-style-type: none"> • Estintori • Allarme acustico antincendio manuale
Scuola media	<ul style="list-style-type: none"> • Archivi cartacei • Arredi aule e uffici, computers 	<ul style="list-style-type: none"> • Corto circuiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Personale insegnante • Alunni 	<ul style="list-style-type: none"> • Estintori • Impianto antincendio • Allarme di segnalazione emergenza • Rilevatore di fumo nella sala archivio
Archivio Comunale (Sottopiano municipio)	<ul style="list-style-type: none"> • Archivi cartacei • Impianti elettrici 	<ul style="list-style-type: none"> • Corto circuiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Personale addetto all'archivio. • Altri impiegati comunali 	<ul style="list-style-type: none"> • Estintori a soffitto • Impianto antincendio idrico • Rilevatori di fumo .

2. Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione incendi presenti negli edifici comunali sono così individuate:

- 2.1 Riduzione al minimo indispensabile dei materiali, quali carta e archivi presenti nei locali aperti al pubblico;
- 2.2 Conformità degli impianti elettrici; divieto di sovraccarichi attraverso prolunghe per pluriutenze;
- 2.3 Divieto assoluto di fumo in tutti gli uffici e luoghi aperti al pubblico;
- 2.4 Compartimentazione in luogo sicuro delle sostanze facilmente infiammabili come piccole scorte di carburanti, vernici, alcool e simili.
- 2.5 Istruzione e formazione del personale operaio e degli impiegati, per una efficace prevenzione e per una valida conoscenza degli estintori e del loro uso;
- 2.6 Dotazione degli edifici di sistemi di rilevazione fumo;

- 2.7 Impianti antincendio con rete interna di idonei idranti;
- 2.8 Dislocazione di idonei estintori;
- 2.9 Apposizione di specifica cartellonistica di sicurezza e illuminazione di emergenza;
- 2.10 Piano di emergenza e formazione delle squadre addette all'intervento;
- 2.11 Controlli periodici dei presidi antincendio (semestrale);
- 2.12 Dotazioni speciali per gli addetti all'intervento in caso di emergenze: auto protettori, maschere con filtri per gas organici, attrezzature di soccorso.

3. Classificazione del rischio incendio

In applicazione dei criteri valutativi dettati dall'art. 2 del DM 10 marzo 1998, il livello del rischio incendio negli ambienti posti sotto la responsabilità del Comune di GIBA può essere così espresso:

3.1 Edificio Municipale

Per effetto della limitatezza degli ambienti, del carico di incendio complessivo e per effetto dei notevoli quantitativi di carta, valutati in oltre 20 q.li, e per l'attuale buon posizionamento dell'aula del Consiglio Comunale, con relativa presenza di pubblico durante le adunanze pubbliche, il rischio incendio è valutato di LIVELLO MEDIO.

3.2 Altri edifici

Per tutti gli altri edifici e attività, il rischio incendio è valutato di LIVELLO BASSO.

3.3 Edifici scolastici

Gli edifici della scuole materna, elementare e media (Con un numero di presenze sempre inferiore a 99 unità) sono classificabili a RISCHIO BASSO

4. Tabella del Personale formato per la gestione delle emergenze

Al personale comunale è stata erogata una specifica formazione secondo i contenuti dell'allegato VII del DM 10 marzo 1998. In particolare, misure di prevenzione incendi, chimica del fuoco, classi e uso degli estintori.

4.1 Elenco del Personale addetto alla gestione delle emergenze

Nome	Mansione	Luogo, sede, attività lavorativa	Formazione	Note
Ing. Giancarlo Scanu	Capo Area Tecnologico	Municipio	In corso di completamento i moduli esercitativi	Coordinatore
Sig. Pittoni Anacleto	Istruttore tecnico	Municipio		Addetto
Sig. Desogus Emanuele	Istruttore tecnico	Municipio		Addetto
Sig.ra Mele Barbara	Istruttore tecnico	Municipio		Addetto
Sig. Cauli Piergiorgio	Impiegato amm.vo	Municipio		Addetto
Sig. Zucca Manuela	Farmacista	Area sanitaria		Addetto
Sig. Marongiu Genesisio	Operaio spec.	Servizi tecnologici		
Sig. Usai Marco	Operaio spec.	Servizi tecnologici		Addetto
Sig.ra Ortu Daniela	Impiegata	Municipio		Addetto
Sig.ra Matta Cristina	Impiegata	Municipio		Addetto

5. Registro dei controlli antincendio

E' istituito il registro dei controlli antincendio secondo quanto statuito dall'art. 5 del DPR 37/ 1998 e tenuto secondo le specifiche di cui all'allegato VI del DM. 10/3/1998

ALLEGATO 1

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO D.M. 10 marzo 1998